



KOLORY OBWODÓW TR2  
— obwód 1o;  
— obwód 2o;

KOLORY OBWODÓW TRSK  
— obwód 1o;  
— obwód 2o;

A1

AW1

EW1

## OŚWIETLENIE

A1. np. KLAS.LED 110 4700lm/33W IP20 nt. lub równoważna

AW1. np. LUN.LED 1x1TC1VWD IP65 nt. lub równoważna

EW1. np. OP1.LED 1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny lub równoważna

## LEGENDA

- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP44
- łącznik jednobiegunowy oświetlenia IP20
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP44
- łącznik jednobiegunowy schodowy IP20
- łącznik świecznikowy IP20
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik krzyżowy IP20
- łącznik krzyżowy IP44

TR2 — istn. tablica rozdzielcza na II piętrze

przeznaczona do przebudowy

TRSK — proj. tablica rozdzielcza na potrzeby sali komputerowej

## Uwaga

- Istn. oprawy oświetleniowe i łączniki w pomieszczeniach wskazanych do remontu należy zdemontować a instalacje unieczynnić,
- Proj. instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami N2XH—J 3x1,5mm<sup>2</sup> prowadzonymi:
  - po korytarzach w listwach naściennych np. LS lub równoważnych
  - w pokojach p/t w bruździe,
- Całość należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami pozostałych branż.

G3D

ARCHITEKTURA

INWESTOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ADRES: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Remont wybranych pomieszczeń w budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku-Białej

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101\_1 Bielsko-Biała

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

Faza: PT

ELEKTRYKA

Projektant: mgr inż. Tomasz Soluch

Sprawdzający: mgr inż. Adam Panicz

Skala: 1:100

Data: 04.2022

Nr rysunku: E 3

SLK/1079/POOE/05

SLK/0622/PWOE/05

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818