



Numer obwodu	-	-	-	G1	G2	G3	G4	G5	G7	G6	G8	G12	G9	G10	G11
Opis		Lampka sygnalizacyjna podłogowa	Ogranicznik przepięć T1+T2 (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Stacja RAKK	Łódzka Pom. Socjalne	Gniazda ogólnego przeznaczenia Pom. Socjalne	Gniazda ogólnego przeznaczenia Pom. Socjalne	Gniazda ogólnego przeznaczenia Pom. biurowe	Gniazda ogólnego przeznaczenia Korytarz, Archiwum	Gniazda DATA Pom. biurowe	Gniazda ogólnego przeznaczenia WC, Pom. Gosp.	Piec Gazowy Pom. Gosp.	Poj. podgrzewacz wody Pom. Socjalne	Poj. podgrzewacz wody WC	Poj. podgrzewacz wody Pom. Gosp.
Typ przewodu	-	3x1,5	LgY 16	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5	N2XH-j 3x2,5
Moc zainstalowana	-	-	-	0,2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3